



Серія СВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ CERTIFICATE OF CONFORMITY



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі № DCS.0000093-18  
Registered in the Register

Термін дії з 27 червня 2018 до 26 червня 2019  
Valid from / valid until

Продукція **Піна монтажна протипожежна Soudafoam FR для ущільнення та заповнення монтажних щілин в будівельних конструкціях**  
Product

**3214101090**

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам  
Complies with the requirements

пп. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-4-98 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості:

EI 120 – заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані вертикально загальною глибиною не менше 200 мм та шириною до 50 мм;

EI 120 – заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані вертикально та горизонтально загальною глибиною не менше 200 мм та шириною до 30 мм;

EI 90 – заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані горизонтально загальною глибиною не менше 200 мм та шириною до 50 мм

Виробник продукції **Фірма 'SOUNDAL N.V.' (Бельгія), адреса: Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, Belgium**  
Manufacturer of the product

Сертифікат видано  
Certificate issued

**ПАТ 'СОЛДІ І КО',**  
адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, б. 28/2, код ЄДРПОУ 23162981.  
Доручення фірми 'SOUNDAL N.V.' (Бельгія) від 10.05.2018

Додаткова інформація  
Additional information

Піна монтажна протипожежна Soudafoam FR для ущільнення та заповнення монтажних щілин в будівельних конструкціях, що виробляється серійно з 27.06.2018 до 26.06.2019. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності  
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі  
On the basis of

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 07.06.2018 № 9902с3, Експертне рішення від 25.06.2018 № 9902с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протокол сертифікаційних випробувань від 15.06.2018 № 10-18 ВЛ ТОВ 'ПРОМКЛАСТЕР' (атестат акредитації від 19.02.2018 № 2Н1395, дійсний до 18.02.2023)

В.о. заступника начальника центру –  
начальника відділу

Керівник  
Head

М.П.

**В.В. Толокно**

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 3001