



Серія СВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

DCS.0000126-18



№ 10206

Зареєстровано в Реєстрі №
*Registered in the Register*Термін дії з 15 серпня 2018 до 26 червня 2019
*Valid from / valid until*Продукція Піна монтажна протипожежна Soudafoam FR для ущільнення та
Product заповнення монтажних щілин в будівельних конструкціях

3214101090

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 6.20, Г2 додатка Г ДБН В.1.1-7:2016 'Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги', ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги' щодо класу вогнестійкості:

EI 120 - заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані вертикально загальною глибиною не менше 200 мм та шириною до 50 мм;
 EI 120 - заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані вертикально та горизонтально загальною глибиною не менше 200 мм та шириною до 30 мм;
 EI 120 - заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані вертикально загальною глибиною не менше 150 мм та шириною до 20 мм;
 EI 90 - заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані горизонтально загальною глибиною не менше 200 мм та шириною до 50 мм;
 EI 90 - заповнення вогнезахисною піною 'Soudafoam FR' монтажних щілин, які розташовані вертикально загальною глибиною не менше 150 мм та шириною до 30 мм

Виробник продукції Фірма 'SODAL N.V.' (Бельгія),
Manufacturer of the product адреса: Everdongenlaan 18-20, B-2300 Turnhout, BelgiumСертифікат видано ПАТ 'СОЛДІ І КО',
Certificate issued адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, б. 28/2, код ЄДРПОУ 23162981.
Довіреність фірми 'SODAL N.V.' (Бельгія) від 10.05.2018Додаткова інформація
Additional information

Піна монтажна протипожежна Soudafoam FR для ущільнення та заповнення монтажних щілин в будівельних конструкціях, що виробляється серійно з 15.08.2018 до 26.06.2019. Здійснюється наглядання за стабільністю показників сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
(атестат про акредитацію від 25.06.2017 № 10206)
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі
On the basis of

Акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 07.06.2018 № 9902с3, від 10.08.2018 № 9902с3/1, Експертне рішення від 14.08.2018 № 9902с3 Державного центру сертифікації ДСНС України. Протоколи сертифікаційних випробувань від 15.06.2018 № 10-18 ВЛ ТОВ 'ПРОМКЛАСТЕР' (атестат акредитації від 19.02.2018 № 2Н1395, дійсний до 18.02.2023), від 02.02.2010 NR LP-02491.2/09 Інституту будівельної техніки Республіки Польща (Угода про співробітництво у сфері взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності виробів протипожежного призначення та будівельних виробів між Державним центром сертифікації МНС України та Інститутом будівельної техніки Республіки Польща від 20.06.2011 року зі зміною № 1 між Державним центром сертифікації ДСНС України та Інститутом техніки будівельної Республіки Польща від 24.09.2013 року

Керівник
Head

А.М. Козленко

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

код 14119652